

Таблица П1.4

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

(млн. кВт·ч)

| № п/п | Показатели | Период регулирования 2019 | | | | |
|-------|---|---------------------------|----|-----|-------|-------|
| | | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 74,57 | | | 74,57 | 44,75 |
| 1.1 | из смежной сети, всего | 44,75 | | | | 44,75 |
| | в том числе из сети | | | | | |
| | ВН | | | | | |
| | СН1 | | | | | |
| | СН11 | 44,75 | | | | 44,75 |
| 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | | | | | |
| 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 74,57 | | | 74,57 | |
| 1.4 | поступление эл. энергии от других организаций | | | | | |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | 4,26 | | | 1,7 | 2,56 |
| | то же в % (п. 1.1 / п. 1.3) | 5,9 | | | 2,48 | 5,71 |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | | | | | |
| 4 | Полезный отпуск из сети | 70,31 | | | 28,12 | 42,19 |
| 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | | | | | |
| | из них: | | | | | |
| | потребителям, присоединенным к центру питания | | | | | |
| | на генераторном напряжении | | | | | |
| 4.2 | потребителям оптового рынка | | | | | |
| 4.3 | сальдо переток в другие организации | | | | | |